

Załącznik nr3

KARTA EKSPLOATACJI OBIEKTU

Nazwa obiektu:

Nr szafy sterowniczej:

Typ pompy:

Lp.	Data	zaznaczyć dokonaną czynność symbolem X									Uwagi	Podpis		
		co miesiąc			co 6 mcy			co 12 miesięcy					stan licznika Pompa 1	stan licznika Pompa 2
	Czynności serwisowe w określonej kolejności (na uzbrojonym obiekcie)	1. Badanie wyłączników silnikowych pomp w kolejności od P1 do P ostatniej 2. Sprawdzenie (dwukrotne podniesienie) i czyszczenie pływaków i sondy 3. Ogólne oględziny instalacji hydraulicznej 4. Oględziny pomp (drożność hydrauliczna, uszkodzenia mechaniczne) 5. Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego (test) 6. Badanie wyłącznika głównego			1. Sprawdzenie dokręcenia przewodów do aparatów 1. Pomiar rezystancji uziemienia 2. Pomiar rezystancji izolacji kabli pomp 3. Ogólne oględziny instalacji elektrycznej			Stan liczników pomp			Wszelkie czynności związane z nadzorem, montażem i konserwacją wykonywane są przez wykwalifikowany personel posiadający ważne uprawnienia elektryczne z zachowaniem przepisów BHP (konieczne wpisanie numeru uprawnień)			
	częstość													
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														